REŅĢU IELA



		K1-12	K1-43	K1-45	K1-46	K1-48	K1-49	K1-50	K1-51	K1-52	K1-53	K1-54	K1-55
CAURULES TEKNES ATZĪME, m	1	1.22	1.08	0.91	0.84	0.55	0.43	0.35	0.20 / 0.10	0.13	0.23	0.43	0.52
PROJEKTĒTĀ ZEMES ATZĪME, m	2												
ESOŠĀ ZEMES ATZĪME, m	3	3.22	3.24	3.15	3.14	3.14	3.03	2.97	2.88	2.99	3.16	2.77	2.56
CAURULVADA MATERIĀLS, DIAMETRS	4	PP, 8 kN/m², De250mm											
PAMATNE	5	SASKAŅĀ AR TIPVEIDA RASĒJUMU 1/ŪKT-7.2											
SLĪPUMS, mm/m / GARUMS, m	6	5.0 / 203.7								5.0 / 83.2			
ATTĀLUMS, m	7	28.8	33.7	14.3	57.6	22.6	15.8	30.9	5.7	20.1	40.3	17.1	
AKAS UN PUNKTI	8	K1-12	K1-43	K1-45	K1-46	K1-48	K1-49	K1-50	K1-51	K1-52	K1-53	K1-54	K1-55

PIEZĪMES

1. Plānu ar projektējamo pašteces kanalizāciju skatīt rasējumos 1/ŪKT-4.2 un 1/ŪKT-4.3
2. Dotas absolūtās augstuma atzīmes
3. Ģeotehniskās izpētes grunšu apzīmējumus un raksturlielumus skat. 3. sējumā
4. Esošo elektro un sakaru kabeļu iebūves dziļums pieņemts 0.8m
5. Esošās telefona kanalizācijas iebūves dziļums pieņemts 1.2m
6. Projektētā gāzes vada augstuma atzīmes skatīt SIA "WSGH Projekts" 2009.gada sept. izstrādātajā tehniskajā projektā
7. Projektējamos kanalizācijas pieslēgumus skatīt rasējumā 1/ŪKT-4.40
8. * atzīme precizējama

SIA "Aqua-Brambis"
Skolas iela 21-412, Rīga
LV-1010, Latvija
Tālr.: +371 67332087
Fakss: +371 67178765
info@aqua-brambis.lv
Aqua-Brambis

AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS
BŪVPROJ.VAD.	I.LIBKOVSKA	
IZSTRĀDĀJA	M.ANČA	
PĀRBAUDĪJA	S.GOLDMANIS	

PASŪTĪTĀJS: SIA "JŪRMALAS ŪDENS"
PROMENĀDES IELA 1a, JŪRMALA LV-2015, LATVIJA

ŠIFRS: 0906

PROJEKTS: JŪRMALAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTA 2. KĀRTA

BŪVE: ŪK TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA KAUGURCIEMĀ UN ŪDENSVADU IZBŪVE VAIVARU, ASARU UN MELLUŽU RAJONĀ. JAUNU KSS IZBŪVE BRIKŠĶU UN DRAUDZĪBAS IELĀS

NOZARE: ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA

LAPA: 1/ŪKT-4.14 — LAPAS: 94

RASĒJUMS: PAŠTECES KANALIZĀCIJAS GARENPROFILS REŅĢU IELA

STADIJA: TP

MĒROGS: V 1:100; H 1:500

DATUMS: 01.09.2010.

FAILS: 4.13...4.27_K1_profils.dwg