

PIEZĪMES

1. Projektējamo ūdensvadu pieslēgumu plānu skatīt rasējumā 1/ŪKT-4.6
2. Dots absolūtās augstuma atzīmes
3. Esošo elektro un sakaru kabeļu iebūves dziļums pieņemts 0.8m
4. Esošās telefona kanalizācijas iebūves dziļums pieņemts 1.2m
5. * atzīme precīzējama

