Jūrmalas pilsētas domes būvvalde
AKCEPTĒTS
20 10 g. "29." decembrī
ar komisijas lēmumu Nr. 1491
Būvvaldes vadītāja Ināra Bērziņa

JĀIET KOPĀ AR BŪVD. LĒMUMU

APVALKCAURULES GALU HERMĒTISKI NOSLĒGT

TĒRAUDA APVALKCAURULE d426x7mm

PIESLĒGUMS ESOŠAM ŪDENSVADAM D200

Talsu šoseja

Celtnieku iela

Asteru iela

Priedaines iela

Priedaines iela 2

Primulu iela

Rencēnu iela

Celtnieku iela 10

Talsu šoseja Nr.39

Skolas Nr.69 SMDZ

Talsu šoseja 70 Autoatšķirtava

No ūdensvada robežas U1 - 5.8m DN200

No sarkanās līnijas U1 - 6.2m DN150

No sarkanās līnijas U1 - 6.0m DN150

No sarkanās līnijas U1 - 8.6m DN150 K1 - 10.1m De250

No sarkanās līnijas U1 - 8.6m DN150 K1 - 9.5m De250

No sarkanās līnijas U1 - 6.5m DN150 K1 - 8.0m De250

No sarkanās līnijas U1 - 5.3m DN150

ELEKTRO KABELIS

GĀZSKA kabelis

9.urb. 6.20

8.urb. 4.50

9.urb. 3.60

1/ŪKT-4.3

1/ŪKT-4.4

Saskaņots ar 11 apļiem
AS "Sadales tīkls"
Centrālais reģions
Rakšanas darbi (RD) saskaņoti ar prasībām:
1. RD 1m attālumā no kabeļa izpildīt bez mehānismiem;
2. Par RD paziņot 3 dienas pirms to veikšanas Tālr.: 22012592 ;
3. Kabeļa aizsardzības zonā darbus veikt CR darbinieka klātbūtnē.
12.11.2010.
AS "Sadales tīkls" Centrālais reģions Jūrmalas nodaļas meistars Juris Hohs

SASKAŅOJUMA NOTEIKUMI
1. Trīs dienas pirms darbu sākuma ierasties
un kopā ar SIA *Citrus Solution* darbiniekiem veikt Izmaņas apakšzemes sakaru būvēs, veicamo darbu apjoms.
2. Dienu pirms darbu sākuma izsaukt pa tālruni Nr. 26500077
SIA *Citrus Solution* par darbu veikšanu darbu vietu.

SASKAŅOTS VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA
10. decembrī 20 10. g.
Nr. 1496
Vadītāja vietniece J.Radiņš

SASKAŅOTS lattelecom
ar SIA Lattelecom
uz UKPA
Nr. 1490
2010. g. 10

lattelecom
Tatjana Zilbermane
SIA Lattelecom
PILNVAROTĀ PERSONA
SIA Citrus Solution
Tīklu informācijas sistēmā Saskaņu Administrators

SASKAŅOTS:
2010.g. 10. decembrī
Nr. 20 Jūrmalas pilsētas domes
Ekonomikas un atlīstības nodaļa
vad.p.i.d.

Jūrmalas pilsētas domes
Būvvlecības nodaļas
vadītājs
Māris Demme
07.10.2010.

SASKAŅOTS
Jūrmalas pilsētas domes
Izpilddirektors
Valdis Vītoliņš
2010. gada "12." oktobrī

SASKAŅOTS 11 lpp.
Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" JŪRMALAS IECIRKNĪ
ar noteikumiem:
1. Pirms darbu uzsākšanas noslēgt vienošanos zemes darbu izpildei un izsaukt iecirkņa pārstāvi pa tālr. 67760245
2. Gāzesvadu un armatūru tuvuma darbus veikt bez mehānismu pielietošanas. Pēc darbu beigšanas armatūras uzrādīt ec. pārstāvim
3. Darbus, kas saistīti ar gāzesvadu un armatūru pārklāšanu gāzesvadu bojājumu novēršanā, apmaksā pasūtītājs
4. Vērtikālās attālumā nedrīkst būt mazākā par 0,2 m
5. Horizontālās attālumu nedrīkst būt mazākā par 1m (zem sp.) 15 (virs sp.)
Saskaņojums derīgs 2 gadus
Akc.sab. "Latvijas Gāze" Jūrmalas iecirkņa inženieris
MĀRIS OSIS
05.10.2010.
Nodrošināt gāzesvada aizsargattālu. Tajās vietās kur attālums pārsniedz 2m nostiprināt drošības dz sarūsējušiem dēļiem.

SASKAŅOTS
VAS "LATVIJAS VALSTS RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS"
Ērgļu iela 7, Rīga, LV-1012
Vienotais reģ. Nr. 40003011203
2010. g. 21. 10. (11 lapas)
M.Zvaniņš:
Līniju-kabeļu daļas projektētājs

SASKAŅOTS 4 lpp.
11.lapām
SIA «Jūrmalas ūdens»
ar noteikumiem:
1. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas jāsaņem uzņēmuma atļauja.
2. Jāizsauc uzņēmuma pārstāvis darbu pieņemšanai atklātā trasējā, tālr. 26565197
Tehniskais direktors:
2010.g. 22. 10.

"SASKAŅOTS"
Jūrmalas pilsēta domes
Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja Gunta Imbele
2010. gada "11." 10

Lapu izvietojuma shēma

SASKAŅOTS: 11 lpp.
ņa būvdarbu sākuma saskaņot saistkomes organizācijas shēmu
VAS "Latvijas Valsts ceļi"
Centra reģiona Rīgas nodaļas ceļu būvinženieris
E.Gaižiņš
2010.g.

SASKAŅOTS
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «JŪRMALAS GAISMA»
1. Izsaukt pārstāvi, tālr. 67147455
2.
Paraksts:
2010.g. 30.09

SASKAŅOTS 11 lpp.
SIA «JŪRMALAS SILTUMS»
2010.g. 30.09
(L. TARASOVS)

PIEZĪMES

1. Projekts izstrādāts uz SIA "Merko" 2009.gada oktobrī izstrādātā plāna
2. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu trašu piesaistes izskatītas Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē 15.01.2010.
3. Garenprofilus skatīt rasējumos: pašteces kanalizācija 1/ŪKT–4.13, 1/ŪKT–4.14, 1/ŪKT–4.16
   ūdensvads 1/ŪKT–4.55, 1/ŪKT–4.56, 1/ŪKT–4.58
   kanalizācijas pieslēgumi 1/ŪKT–4.39
   ūdensvada pieslēgumi 1/ŪKT–4.82
4. Kabeļu zonā rakšanas darbus veikt bez mehānismu pielietošanas
5. Ģeotehniskās izpētes grunšu apzīmējumus un raksturlielumus skat. 3.sējumā
6. Ūdensvada detalizējuma apzīmējumus skat. lapā 1/ŪKT–4.1
7. Projektēto gāzes vadu skatīt SIA "WSGH Projekts" 2009.gada sept. izstrādātajā tehniskajā projektā

SIA "Aqua-Brambis" Skolas iela 21-412, Rīga LV-1010, Latvija Tālr.: +371 67332087 Fakss: +371 67178765 info@aqua-brambis.lv	Aqua-Brambis	PASŪTĪTĀJS:	SIA "JŪRMALAS ŪDENS" PROMENĀDES IELA 1a, JŪRMALA LV-2015, LATVIJA	ŠIFRS: 0906
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	PROJEKTS:	JŪRMALAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTA 2. KĀRTA
BŪVPROJ.VAD.	I.LIBKOVSKA		BŪVE:	ŪK TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA KAUGURCIEMĀ UN ŪDENSVADU IZBŪVE VAIVARU, ĀSARU UN MELLUŽU RAJONĀ. JAUNU KSS IZBŪVE BRIKšŅU UN DRAUDZĪBAS IELĀS
IZSTRĀDĀJA	M.ANČA		NOZARE:	ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA
PĀRBAUDĪJA	S.GOLDMANIS			LAPA 1/ŪKT-4.2 / LAPAS 94
			RASĒJUMS:	ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU PLĀNS CELTNIEKU IELA
				STADIJA: TP
				MĒROGS: 1:500
FAILS: 4.2...4.12_Plans_Kaugurciems.dwg				DATUMS: 01.09.2010.