


Betonēta tekne ar B15 klases betonu

Ø1500

[illegible]

- ① Akas pamatne
- ② Grodi
- ③ Bīlīvējums
- ④ Konisks grods
- ⑤ Pārseguma plātne
- ⑥ Regulējamie gredzeni (ja nepieciešams)
- ⑦ Vāks (saskaņā ar tīpvela rasējumu)  
projektējamā slodze  
-braucamā daļa > 400 kN (peldošā tīpa)  
-citur >250 kN
- ⑧ Aizsargčaula cauruļvada iebūvei sienā
- ⑨ Hidroizolācija
- ⑩ Tērauda plāksne 350x350
- ⑪ Spiediena caurule
- ⑫ Paštecēs kanalizācijas caurule

<div>SIA "Aqua-Brambis" Skolas iela 21-412, RTģa LV-1010, Latvija Tālrs.: +371 67332087 Fakss: +371 67178765 info@aqua-brambis.lv</div> <div><i>Aqua-Brambis</i></div>			PASŪTĪTĀJS:  <div>SIA "JŪRMALAS ŪDENS" PROMENĀDES IELA 1a, JŪRMALA LV-2015, LATVIJA</div>		ŠIFRS:  0906	
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	PROJEKTS: JŪRMALAS ŪDENSŠAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTA 2. KĀRTA			
BŪVPROJ.VAD.	I.LIBKOVSKA		BŪVE: ŪK TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA KAUGURCIEMĀ UN ŪDENSVADU IZBŪVE VAIVARU, ASARU UN MELLUŽU RAJONĀ. JAUNU KSS IZBŪVE BRIKŠĶU UN DRAUDZĪBAS IELĀS			
IZSTRĀDĀJA	M.ANČA		NOZARE: ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA		LAPA	LAPAS
PĀRBAUDĪJA	S.GOLDMANIS				1/ŪKT-7.12	13
			RASEJUMS: SPIEDIENA DZĒŠANAS AKAS		STADIJA: TP	
					MĒROGS: B/M	
FAILS: 7.1...7.13_Tipveida_rasejumi.dwg					DATUMS: 01.09.2010.	