

GLŪDAS IELA



SASKAŅĀ AR TIPVEIDA RASĒJUMU 1/ŪKT-7.2

1. Plānu ar projektējamo ūdensvadu skatīt rasējumā 1/UKT-4.7
2. Dots absolūtās augstuma atzīmes
3. Geotehniskās izpētes grunšu apzīmējumus un raksturlielumus skat. 3. sējumā
4. Esošo elektro un sakaru kabeļu iebūves dziļums pieņemts 0.8m
5. Esošās telefona kanalizācijas iebūves dziļums pieņemts 1.2m
6. * atzīme precizējama

0906

MESES:	V 1.100, F 1.500
ENTRADA:	01.00.0010