Lapu izvietojuma shēma



PE APVALCAURULE De400mm, L=22.5m
ŪDENSVADA IZBŪVEI ZEM DZELZCELA
AR BEZTRANŠEJAS METODI

CAURULES De110mm (M-3 LĪDZ M-4)
IEBŪVES DZILUMU UN ATTĀLUMU NO
PROJEKTĒJAMĀ ŪDENSVADA SASKNOT AR
AS"LATVIJAS DZELZCELŠ" PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS

PIEZĪMES

1. Projekts izstrādāts uz SIA "Merko" 2009.gada oktobrī izstrādātā plāna
2. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu trašu piesaistes izskatītas Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē 15.01.2010.
3. Ūdensvada garenprofilus skatīt rasējumos – 1/ŪKT-5.52, 1/ŪKT-5.53 un 1/ŪKT-5.54
4. Kabeļu zonā rakšanas darbus veikt bez mehānismu pielietošanas
5. Geotehniskās izpētes grunšu apzīmējumus un raksturlielumus skat. 3.sējumā
6. Ūdensvada detalizējuma apzīmējumus skat. lapā 1/ŪKT-5.1

SIA "Aqua-Brambis" Skolas iela 21-412, Rīga LV-1010, Latvija Tālr.: +371 67332087 Faksa: +371 67178705 info@aqua-brambis.lv	Aqua-Brambis	PASŪTĪTĀJS: SIA "JŪRMALAS ŪDENS" PROMENĀDES IELA 1a, JŪRMALA LV-2015, LATVIJA	ŠIFRS: 0906
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	PROJEKTS: JŪRMALAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTA 2. KĀRTA
BŪVPROJ.VAD.	I.LIBKOVSKA		BŪVE: ŪK TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA KAUGURCIEMĀ UN ŪDENSVADU IZBŪVE VAIVARU, ASARU UN MELLUŽU RAJONĀ. JAUNU KSS IZBŪVE BRIKŠĶU UN DRAUDZĪBAS IELĀS
IZSTRĀDĀJA	M.ANČA		
PĀRBAUDĪJA	S.GOLDMANIS		NOZARE: ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA
			LAPA: 1/ŪKT-5.16 / LAPAS: 67
			RASĒJUMS: ŪDENSVADA TĪKLU PLĀNS VALTERA PROSPEKTS PRIEŽU IELA
			STADIJA: TP
			MĒROGS: 1:500
FAILS: 5.2...5.24_Plans_Vaivari.dwg			DATUMS: 17.09.2010.