

Projekts  
Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts II kārtā”  
(identifikācijas Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/021)

**Iepirkuma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana  
Kaugurciemā, Vaivaros, Asaros un Mellužos”  
ID Nr. SIA „Jūrmalas ūdens” 2013/02 KF**

***Papildu informācija Nr.1***

Jūrmalā  
2013.gada 20. martā

Iepirkuma komisija sniedz sekojošas atbildes uz ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem.

<b><i>Nr.</i></b>	<b><i>Jautājums</i></b>	<b><i>Atbilde</i></b>
<b>1.</b>	Ņemot vērā, ka specifikācijā norādītie standarti BS (BritishStandart) saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem nav saistoši un ceļu segumu materiālu piegādātāji Latvijā ražo materiālus atbilstošus autoceļu specifikācijās uzrādītajiem, lūdzam norādīt atbilstoši kādai ceļu specifikācijai vai citam Latvijā izmantotam standartam jāatjauno ceļa segumi?	Vispārīgajās specifikācijās ir pielietoti BS (BritishStandart), taču akceptētajā būvprojektā un tehniskajos noteikumos un tipveida rasējumos nav norādes uz šiem standartiem. Ceļu segumi jāatjauno saskaņā ar "Ceļu specifikācijas 2012" un tajās norādītajiem standartiem, kas apstiprinātas VAS „Latvijas Valsts ceļi”
<b>2.</b>	Lūdzam precizēt vai tiešām apmaļu atjaunošana paredzama ar granīta apmalēm?	Vispārīgo specifikāciju p.2.37 ir noteiktas prasības granīta un betona apmalēm. Tā kā būvprojektā nav paredzēts pielietot granīta apmales, darbu apjomos paredzēta tikai betona apmaļu pielietošana.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietnieks



A. Kamarūts

Gulbe, 26544929