

2015.gada atdzelžošanas iekārtu izplūdes, padeve patērētājam.

Test. pārsk. Nr.	2015.g. Dat.	Testējamā parauga noņemšanas vieta	Amonijs NH4, mg/l	Dzelzs Fe kop mg/l	Duļķainība, NTU	Krāsainība, mgPt/l	Garša GSS	Smarža SSS	pH	Elektr. vadītsp μS/cm	Hlorīdi mg/l	Perm. ind. mg/l	Sulfāti mg/l	Cietība kop. CaCO3 mmol/l	Kop.koli f.100 ml	E coli 100ml	Enterokoki 100 ml
		Dzintari															
	20.01.	Atdz.iek.- izejošais	0.086	0.02	0.11	1	1	1	7.65	1090	150	0.45	188	3.85	0	0	0
	16.02.	Atdz.iek.- izejošais	0.089	0.02	0.16	1	1	1	7.76	1219	176	0.43	211	4.13	0	0	0
	23.03.	Atdz.iek.- izejošais	0.074	0.03	0.19	1	1	1	7.72	1215	175	0.4	209	4.33	0	0	0
	20.04.	Atdz.iek.- izejošais	0.098	0.02	0.12	1	1	1	7.76	1219	179	0.41	217	4.26	0	0	0
	20.05.	Atdz.iek.- izejošais	0.087	0.01	0.09	1	1	1	7.78	1216	177	0.38	219	4.18	0	0	0
	29.06.	Atdz.iek.- izejošais	0.082	0.02	0.14	1	1	1	7.71	1211	175	0.42	215	4.23	0	0	0
	15.07.	Atdz.iek.- izejošais	0.079	0.01	0.13	1	1	1	7.69	1207	172	0.4	217	4.21	0	0	0
	18.08.	Atdz.iek.- izejošais	0.084	0.01	0.12	1	1	1	7.73	1213	176	0.36	198	4.15	0	0	0
	16.09.	Atdz.iek.- izejošais	0.091	0.02	0.1	1	1	1	7.68	1211	175	0.34	202	4.16	0	0	0
		Jaundubulti															
	20.01.	Jaundubulti, 1. baseins	0.059	0.01	0.12	1	1	1	7.69	1017	144	0.33	187	3.74	0	0	0
		Jaundubulti, 2. baseins	0.062	0.02	0.11	1	1	1	7.71	1019	142	0.31	189	3.76	0	0	0
	16.02.	Jaundubulti, 1. baseins	0.055	0.02	0.15	1	1	1	7.75	1246	155	0.38	196	4.11	0	0	0
		Jaundubulti, 2. baseins	0.052	0.02	0.14	1	1	1	7.74	1241	152	0.36	199	4.07	0	0	0
	23.03.	Jaundubulti, 1. baseins	0.049	0.03	0.17	1	1	1	7.75	1226	158	0.4	221	4.19	0	0	0
		Jaundubulti, 2. baseins	0.05	0.02	0.14	1	1	1	7.74	1221	156	0.37	229	4.16	0	0	0
	20.04.	Jaundubulti, 1. baseins	0.118	0.01	0.18	1	1	1	7.88	1250	153	0.26	314	4.89	0	0	0
		Jaundubulti, 2. baseins	0.104	0.01	0.13	1	1	1	7.73	1076	151	0.33	218	3.94	0	0	0
	20.05.	Jaundubulti, 1. baseins	0.114	0.01	0.14	1	1	1	7.79	1246	160	0.24	220	4.38	0	0	0
		Jaundubulti, 2. baseins	0.108	0.01	0.12	1	1	1	7.75	1181	156	0.27	218	4.33	0	0	0
	29.06.	Jaundubulti, 1. baseins	0.102	0.02	0.18	1	1	1	7.75	1144	158	0.26	239	4.21	0	0	0
		Jaundubulti, 2. baseins	0.106	0.03	0.15	1	1	1	7.77	1151	154	0.31	236	4.27	0	0	0
	15.07.	Jaundubulti, 1. baseins	0.103	0.01	0.16	1	1	1	7.77	1139	156	0.23	232	4.19	0	0	0
		Jaundubulti, 2. baseins	0.104	0.02	0.15	1	1	1	7.72	1148	155	0.29	234	4.24	0	0	0
	18.08.	Jaundubulti, 1. baseins	0.098	0.01	0.16	1	1	1	7.71	1138	160	0.28	232	4.18	0	0	0
		Jaundubulti, 2. baseins	0.096	0.02	0.14	1	1	1	7.74	1142	158	0.3	234	4.2	0	0	0
	16.09.	Jaundubulti, 1. baseins	0.087	0.02	0.14	1	1	1	7.68	1132	158	0.26	235	4.14	0	0	0
		Jaundubulti, 2. baseins	0.101	0.02	0.13	1	1	1	7.7	1138	158	0.29	236	4.18	0	0	0

2015.gada atdzelžošanas iekārtu izplūdes, padeve patērētājam.

Test. pārs k Nr.	2015. Dat.	Testējamā parauga noņemšanas vieta	Amonijs NH4 mg/l	Dzelzs Fe kop mg/l	Duļķainība NTU	Krāsainība mgPt/l	Garša GSS	Smarža SSS	pH	Elektr. vadītsp. μS/cm	Hlorīdi mg/l	Perm. ind. mg/l	Sulfāti mg/l	Cietība kop. CaCO3 mmol/l	Kop.kolif.100 ml	E coli 100ml	Enteroko ki 100 ml
		Kēmeri															
	29.01.	Atdz.iek., izeja uz pils.	0.035	0.01	0.28	1	1	1	7.68	694	5	0.06	207	3.47	0	0	0
	24.02.	Atdz.iek., izeja uz pils.	0.037	0.02	0.21	1	1	1	7.75	677	6	0.11	211	3.32	0	0	0
	30.03.	Atdz.iek., izeja uz pils.	0.033	0.02	0.29	1	1	1	7.71	652	5	0.18	188	3.3	0	0	0
	28.04.	Atdz.iek., izeja uz pils.	0.034	0.01	0.08	1	1	1	7.53	787	11	0.06	250	4.14	0	0	0
	26.05.	Atdz.iek., izeja uz pils.	0.04	0.01	0.09	1	1	1	7.47	780	7	0.07	238	4.16	0	0	0
	26.06.	Atdz.iek., izeja uz pils.	0.04	0.02	0.16	1	1	1	7.6	780	7	0.11	241	3.83	0	0	0
	29.07.	Atdz.iek., izeja uz pils.	0.056	0.01	0.17	1	1	1	7.74	675	7	0.09	203	3.55	0	0	0
	25.08.	Atdz.iek., izeja uz pils.	0.031	0.04	0.18	1	1	1	7.73	672	6	0.17	201	3.61	0	0	0
	28.09.	Atdz.iek., izeja uz pils.	0.033	0.03	0.15	1	1	1	7.71	671	7	0.09	241	3.94	0	0	0
		Kauguri															
	22.01.	Atdz.iek., izeja uz pils.	0.031	0.02	0.11	1	1	1	7.81	640	20	0.47	190	3.14	0	0	0
	18.02.	Atdz.iek., izeja uz pils.	0.029	0.03	0.12	1	1	1	7.78	641	21	0.49	188	3.12	0	0	0
	25.03.	Atdz.iek., izeja uz pils.	0.027	0.01	0.15	1	1	1	7.82	615	20	0.39	178	2.93	0	0	0
	23.04.	Atdz.iek., izeja uz pils.	0.029	0.01	0.08	1	1	1	7.8	594	24	0.22	174	2.8	0	0	0
	5.05.	Atdz.iek., izeja uz pils.	0.024	0.01	0.07	1	1	1	7.84	616	22	0.22	185	2.88	0	0	0
	3.06.	Atdz.iek., izeja uz pils.	0.004	0.01	0.14	1	1	1	7.8	688	23	0.26	185	3.69	0	0	0
	22.07.	Atdz.iek., izeja uz pils.	0.005	0.02	0.12	1	1	1	7.72	682	22	0.23	178	3.58	0	0	0
	20.08.	Atdz.iek., izeja uz pils.	0.013	0.02	0.14	1	1	1	7.71	680	23	0.2	188	3.54	0	0	0
	22.09.	Atdz.iek., izeja uz pils.	0.011	0.03	0.14	1	1	1	7.69	677	23	0.18	207	3.57	0	0	0