

Shēma novadgrāvju rekonstrukcijai Ķemerose, Jūrmalā



Izmantotie Apzīmējumi

rekonstruējams novadgrāvis	
rekonstruējama caurteka un vēlams diametrs, ja nepieciešama tās maiņa	
novadgrāvja gultnes vai caurtekas teknes augstuma atzīme	
izcērtamie koki	
novadgrāvja krituma virziens	

Piezīmes:  
 o Novadgrāvju nogāžu stiprumu veidot ne lielāku par 45°.  
 o Caurtekas, kuru diametrs ir mazāks par 250mm jāparedz nomaiņt.

Shēma novadgrāvju rekonstrukcijai Ķemerose, Jūrmalā			
Pasūtītājs SIA "Jūrmalas ūdens"			Lapa
Sagatavoja	R.Ansulis		2/5
Saskaņots	A.Volkovs		M 1:500