

**Iepirkums**

**"Slokas noteikudeņu attīrišanas iekārtu atūdeņoto dūņu savākšana,  
transportēšana un utilizēšana" ID Nr.JŪ-2022/1**

Jūrmala, 2022.gada 28. jūnijs

**Papildu informācija Nr.3**

Ar šo iepirkumu komisija informē, ka ir saņemti piegādātāja jautājumi un tiek sniegtas šāda satura atbildes par izsludināto iepirkumu:

N.p.k.	Jautājums	Atbilde
1	Tehniskās specifikācijas 7.punktā ir norādīts, ka uzņēmumam ir jābūt spēkā esošai atļaujai par noteikudeņu dūņu utilizēšanu vai uzglabāšanu ar ne mazāk kā 6050 m <sup>3</sup> / gadā. Piesārņojošās darbības un atkritumu apsaimniekošanas atļaujās limiti tiek izsniegti tonnās un nevis kubikmetros un nezinot dūņu aptuvenu blīvumu nav iespējams aprēķināt nepieciešamo svaru, kuram būtu jābūt minētam atļaujā.	Savācamo un utilizējamo Slokas NAI noteikudeņu dūņu blīvums aptuveni ir 990kg/m <sup>3</sup> Papildus norādāms, ka saskaņā ar nolikuma regulējumu pretendentam, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirts laiks nepieciešamo precizējumu veikšanai atkritumu apsaimniekošanas vai piesārņojošo darbību atļaujās.
2	Kā tiks pārbaudīta tehnisko specifikāciju 7.punkta prasība par atkritumu apsaimniekošanas vai piesārņojošās darbības A un B atļaujās norādītā apjoma tonnās atbilstību	Tiks pārbaudīta saskaņā ar pieņēmumu, ka 1 m <sup>3</sup> Slokas NAI noteikudeņu dūņu sver 990 kg. Papildus norādāms, ka saskaņā ar nolikuma regulējumu pretendentam, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirts laiks nepieciešamo precizējumu veikšanai atkritumu apsaimniekošanas vai piesārņojošo darbību atļaujās.
3	Vai atūdeņotās dūņas ar Pasūtītāja tehniku tiek nogādātas līdz dūņu laukam? Un kādas dūņas īsti apsaimniekos Pretendents? Kas ir izturētas gadu, vai dūņas, kas tieši nāks no iekārtām?	Pretendentam būs jānodrošina Noteikudeņu dūņu savākšanu (t.sk. iekraušanu) no dūņu lauka, kā tas ir norādīts nolikuma Tehnisko specifikāciju 4.punktā. Līdz dūņu laukam atūdeņotās dūņas nogādās Pasūtītājs ar savu tehniku. Dūņu laukā noteikudeņu dūņu uzglabāšana netiek veikta ilgāk par 5 dienām.

Iepirkumu komisijas vārdā,  
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs



G.Klīve