

Iepirkums
“Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Priedaine - Sloka”
ID Nr. JŪ2019/06 INV

Jūrmala, 2020.gada 4. februārī

Papildu informācija Nr.4

Ar šo iepirkumu komisija informē, ka ir saņemti piegādātāja jautājumi un tiek sniegtas šāda satura atbildes par izsludināto iepirkumu:

Npk.	Jautājums	Atbilde
1	<p>Izvērtējot iepirkuma nolikumam pievienoto tehnisko specifikāciju un darbu apjomus, pretendents ir neatbilstības un ir sekojošs jautājums:</p> <p>Segumu demontāža un atjaunošana</p> <p>Asfaltbetona uzlaušana ietvei”</p> <p>Lokālā tāme Nr.1.1.3, Būvdarbu apjomi Babītes iela – K1</p> <p>Lokālā tāme Nr.1.1.8, Būvdarbu apjomi Dreiliņu iela – K1</p> <p>Lokālā tāme Nr.1.1.9, Būvdarbu apjomi Mārupes iela – K1</p> <p>Lokālā tāme Nr.1.1.11, Būvdarbu apjomi Salaspils iela – K1</p> <p>Lokālā tāme Nr.1.1.13, Būvdarbu apjomi Skultes iela – K1</p> <p>Lokālā tāme Nr.1.1.14, Būvdarbu apjomi Zīlīšu iela K1</p> <p>Lokālā tāme Nr.1.1.15, Būvdarbu apjomi Lielais prospekts – K1</p> <p>Lokālā tāme Nr.1.1.17, Būvdarbu apjomi Vāveru iela – K1</p> <p>Lokālā tāme Nr.1.1.18, Būvdarbu apjomi Baldones iela – K1</p> <p>Lokālā tāme Nr.2.1.3, Būvdarbu apjomi Babītes iela – U1</p> <p>Lokālā tāme Nr.2.1.8, Būvdarbu apjomi Dreiliņu iela – U1</p> <p>Lokālā tāme Nr.2.1.9, Būvdarbu apjomi Mārupes iela – U1</p> <p>Lokālā tāme Nr.2.1.15, Būvdarbu apjomi Lielais prospekts – U1</p> <p>Lokālā tāme Nr.2.1.17, Būvdarbu apjomi Vāveru iela – U1</p>	<p>Nolikuma redakcija tiek mainīta.</p> <p>Nolikuma 1. iepirkuma daļas C10 pielikuma “Finanšu piedāvājuma veidne” pozīcijās “Asfaltbetona uzlaušana ietvei” ieviesusies pārrakstīšanās kļūda un grozītā redakcija izsakāma “Asfaltbetona uzlaušana un atjaunošana ietvei”.</p> <p>1. iepirkuma daļas A pielikumā Būvprojekts segumi attēloti DOP sējumā, DOP-1 rasējumā, skat Apzīmējumu sadaļā ar pelēko krāsu apzīmēts atjaunojamais asfaltbetona segums ietvei. Tipveida rasējumi Rasējumā ŪKT – Segumu atjaunošana un segas konstrukcijas “Ietves atjaunošana ar asfaltbetona segumu konstrukcija (norādīti kārtu biezumi). Papildus lūdzu skatīt Skaidrojošajā aprakstā</p>

	<p>Lokālā tāme Nr.2.1.18, Būvdarbu apjomi Baldones iela – U1</p> <p>Vai jāparedz arī ietves atjaunošana?</p>	<p>nodaļu “Ceļu un ietvju segumu atjaunošana.</p>
2	<p>Konkursa nolikuma paskaidrojumu rakstos norādīts, ka visām skatakām, kas dziļākas par 2.5m, iekšējām virsmām, kā arī spiediena dzēšanas akām jābūt rūpnieciski apstrādātām ar polimērmateriāla pārklājumu, kas nodrošina betona virsmu aizsardzību pret biogēnas sērskābes iedarbību. Pārklājumam jābūt ilgstoši noturīgam ph 0.0 līdz ph 8.0 pārklājumam, jānodrošina augsta virsmas mehāniskā un nodilumizturība. pārklājumam jāatbilst NE 1504-3 klasei R2 vai augstākai. Betona virsmu stāvoklis, sagatavošana un gruntēšana veicama saskaņā ar pārklājuma ražotāja norādījumiem. Gruntēšanai izmantojama tā paša ražotāja izgatavotā grunts (piemēram Koster PSM vai analoga). Akās, kas dziļākas par 2.5m tekņu un plauktiņu virsmām, kā arī grodu šuvēm jābūt apstrādātām ar polimērmateriāla pārklājumu, kas izturīgs pret sērūdeņraža koroziju (piemēram Koster PSM vai analoga). Apstrādi veikt, stingru ievērojot ražotāja instrukcijas.</p> <p>Ieinteresētais piegādātājs norāda, ka konkursa nolikuma tāmēs vairākās pozīcijās ir norādītas dzelzsbetona akas ar dziļumu vairāk kā 2.5m, kurām tāmēs nav norādīts, ka to iekšējā virsma būtu rūpnieciski jāapstrādā ar polimērmateriāla pārklājumu atbilstoši augstāk minētajām prasībām. Lūdzam pasūtītāju skaidrot, vai tām tāmēs norādītajām dzelzsbetona akām, kuru dziļums ir vairāk par 2.5m un kurām tāmēs nav norādīts, ka to iekšējā virsma būtu rūpnieciski jāapstrādā ar minēto polimērmateriāla pārklājumu, piedāvājumā ir jāietver izmaksas par to apstrādi ar polimērmateriāla pārklājumu atbilstoši augstāk paskaidrojuma rakstā minētajām prasībām.</p>	<p>Nolikuma prasības netiek mainītas. Vienlaikus iepirkuma komisija skaidro, ka aku apstrāde pamatā veicama akām, kas ir dziļākas par 2.5m, tomēr ir izņēmumi, jo atsevišķās akās nepieciešama apstrāde akām, kas ir seklākas, kā arī ir tādas akas, kur apstrāde nav nepieciešama kaut arī aku dziļums ir lielāks par 2.5m. Tāpēc nolikuma C10 pielikumā “Finanšu piedāvājuma veidne” ir norādītas tās akas, kurām attiecīgā apstrāde ir nepieciešama.</p>
3	<p>Iepirkumu tehniskajā dokumentācijā attiecībā uz iepirkuma 1., 2. un 3. daļu ir neviennozīmīgas norādes attiecībā uz kanalizācijas aku apstrādi. Preambulā nav norādīts konkrēts dziļums, no kura jāveic virsmas apstrāde, Būvprojekta paskaidrojuma rakstā norādīts, ka virsmas apstrāde veicama pie akas iebūves dziļuma >2.5m, kamēr finanšu piedāvājuma formā (tāmēs) par virsmas apstrādi vairumā gadījumu nav norāžu.</p> <p>Ņemot vērā augstāk minēto, lūdzam apstiprināt, ka attiecībā uz pašteses kanalizāciju šādos gadījumos attiecībā uz visām iepirkuma daļām jāvadās nevis pēc tāmju redakcijas, bet gan Būvprojekta paskaidrojumā</p>	<p>Lūdzu skatīt atbildi pie jautājuma Nr.2.</p>

	rakstā norādītā: “Akas, kuru izbūves dziļuma >2.5m, iekšējā virsma rūpnieciski jāapstrādā ar polimērmateriāla pārklājumu, kas nodrošina betona virsmas aizsardzību pret biogēnās sērskābes iedarbību.	
4	Lūdzam pievienot trūkstošos rasējumus UKT – 5.24 līdz UKT-5.32 iepirkuma daļai Nr.3	Nolikuma prasības tiek mainītas. Lūdzu pretendētus iepazīties ar rasējumiem, kas pievienoti sadaļā A pielikums būvprojekts iepirkuma 3. daļai.

SIA “Jūrmalas ūdens
Iepirkumu komisijas vārdā,
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs



E. Stobovs

Zaķe 67811384