

Iepirkums
“Saules enerģijas stacijas izveidošana Slokas NAI teritorijā
Mežmalas ielā 41, Jūrmalā” ID Nr. JŪ 2022/01 SP

Jūrmala, 2022. gada 29. aprīlī

Papildu informācija Nr.3

Ar šo iepirkumu komisija informē, ka ir saņemti piegādātāja jautājumi un tiek sniegtas šāda satura atbildes par izsludināto iepirkumu:

| Npk. | Jautājums | Atbilde |
|------|---|--|
| 1 | <p>Piegādātājs lūdz pasūtītāju skaidrot pēc būtības Konkursa 10.4. punkta prasības, t. sk., skaidrot noteikto prasību piegādātajam konkursa ietvaros iesniegt līdzšinēji realizēta projekta ar uzstādītu jaudu vismaz 100 kW (viens simts kilovati), kur paralēlā darbā pieslēgti vismaz 2 (divi) invertori un kopējo sistēmu pretendents pieslēdzis paralēlam darbam ar attiecīgās valsts elektrotīklu tūrētāju.</p> <p>Piegādātājs lūdz skaidrot konkursa 10.4. punktā izvirzītās prasības atbilstību konkursa tehniskās specifikācijas ietvaros noteiktajam konkursa priekšmetam, t.sk., skaidrojot pasūtītāja paredzamo projektešanas un būvdarbu apjomu.</p> | <p>Lai pretendenta pieredzi atzītu par atbilstošu, kumulatīvu (vienlaikus) līgumā jāizpildās:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Uzstādītajai Saules enerģijas stacijas jaudai jābūt vismaz 100kW;2. Stacijā ir uzstādīti vismaz divi invertori;3. Kopējā sistēma pieslēgta paralēlam darbam ar attiecīgās valsts elektrotīklu turētāju. |
| 2 | Vai atbilstoši konkursa tehniskās specifikācijas prasībām pasūtītājs ir noteicis uzstādāmās sistēmas darbu paralēlam darbam ar valsts elektrotīkla turētāju. | Jā, prasības ir noteiktas nolikuma 1. pielikumā Tehniskā specifikācija 5. punkta Tehniskās prasības 6. apakšpunktā Sistēmas kopējās prasības. |
| 3 | Gadījumā, ja pasūtītājs konkursa ietvaros paredz piegādājamās saules elektrostacijas sistēmas darbību paralēlā darbā ar valsts elektrotīklu turētāju, skaidrot nosacījumus par konkursa nosacījumiem atbilstošu paredzamo enerģijas uzkrāšanas sistēmu un tās parametriem | Saules elektrostacijas sistēmas darbība paredzēta paralēlā darbā ar valsts elektrotīklu turētāju un enerģijas uzkrāšana nav jāparedz. |
| 4 | Papildus, lūdzu Jūs skaidrot konkursa pielikuma Nr.3 ietvaros nosakāmo izmaksu pozīciju atšifrējumus, gadījumā, ja ir paredzēta saules elektrostacija paralēlam darbam ar valsts elektrotīklu turētāju, vērā ņemot apstākļus, ka elektroenerģijas uzkrāšanas sistēmas būvprojektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas izmaksas veicot ievērojamu daļu no kopējās piedāvājamās līgumcenas | Tā kā enerģijas uzkrāšana nav paredzēta, tad tam nepieciešamās būvprojektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas izmaksas, sagatavojot piedāvājumu neveidojas un finanšu piedāvājumā nav jāietver. |

| Npk. | Jautājums | Atbilde |
|------|--|---|
| 5 | <p>Piegādātājs lūdz pasūtītāju skaidrot pēc būtības konkursa tehniskās specifikācijas 4. punktā “Veicamie darbi” noteikto piegādājamās stacijas komponentes tehniskās specifikācijas sekojošam darbu apjomam:</p> <p>Projekta publicitātes nodrošināšanai jāparedz:</p> <ul style="list-style-type: none">- Lielformāta informācijas stends Slokas NAI teritorijas tuvumā;- Ierīce audio informācijas atskānošanai par objektā veiktiem darbiem un struktūrfondu ieguldījumu. Ierīcei jābūt uzstādāmai un lietojamai āra apstākļos. <p>t.sk., izsniedzot paredzētās lielformāta informatīvā stenda un ierīces audio informācijas atskānošanai tehniskās prasības, rādītājus un citus parametrus</p> | <p>Informatīvais stends jāizgatavo un jāuzstāda, ievērojot Eiropas Savienības fondu 2014 – 2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem, kas pieejamas:</p> <p>https://www.cfla.gov.lv/lv/media/114/download</p> <p>Attiecībā par ierīci skaidrojam, ka tās tehniskie parametri un kvalitātes kritēriji ir piegādātāja kompetence. Pasūtītājs par atbilstošu atzīs jebkuru ierīci, kas spēs nodrošināt nolikuma prasību izpildi.</p> |

SIA “Jūrmalas ūdens
Iepirkumu komisijas vārdā,
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs



G. Klīve

Kamarūts 67811384

project@jurmalaudens.lv