

**Iepirkums "Saules paneļu un
energoefektivitātes pasākumu īstenošana ūdenssaimniecības ēkās"
ID Nr. JŪ 2022/01 ESE**

Jūrmala, 2022. gada 17. oktobrī

Papildinformācija Nr.2

Ar šo iepirkumu komisija informē, ka ir saņemti piegādātāja jautājumi un tiek sniegtas šāda satura atbildes par izsludināto iepirkumu:

Npk.	Jautājums	Atbilde
1	Attiecībā uz iepirkuma 2. daļu – lūdzam izsniegt ēku inventarizācijas / kadastrālās uzmērīšanas lietas (Promenādes 1a, kad.Nr.1300 008 4502 003 un Nometņu 5a, kad.Nr.1300 020 1804 003)	Nolikuma prasības netiek mainītas. Vienlaikus iepirkuma komisija pievieno papildinformācijas pielikumā būves tehniskās inventarizācijas lietas pieprasītajiem objektiem.
2	Lūdzam precizēt tehniskās prasības esošo vārtu siltumizolācijas uzlabošanai, t.i. kādi ir sasniedzamie rādītāji, veicot siltumizolācijas uzlabošanu - Ēku vārtu nomaiņu vai esošo vārtu siltumizolācijas uzlabošanu, ja tiek ievērots līdzšinējais apjoms, vārtu proporcijas un dalījums, kā arī krāsojums;	Nolikuma prasības netiek mainītas. Vienlaikus iepirkuma komisija skaidro, ka, nosakot iespējamās energoefektivitātes pasākumus izmantoti šādi dati attiecībā uz Promenādes ielā 1a esošo garāžu: <ul style="list-style-type: none">- esošās metāla vārtu (60mm) aprēķina laukums ir 91m² un tā būvelementa siltuma caurlaidības koeficients ir 3,0 W/(m²K).- Nepieciešamās izmaiņas paredz poliurītēna sekcijas materiālu (60mm), tā aprēķina laukums saglabājas 92 m2 un tā būvelementa siltuma caurlaidības koeficients ir 1,2 W/(m²K). Un šādi dati attiecībā uz Nometņu ielā 5a esošo garāžu: <ul style="list-style-type: none">- esošās metāla vārtu (60mm) aprēķina laukums ir 91m² un tā būvelementa siltuma caurlaidības koeficients ir 3,0 W/(m²K).- Nepieciešamās izmaiņas paredz poliurītēna sekcijas materiālu (60mm), tā aprēķina laukums saglabājas 92 m2 un tā būvelementa siltuma caurlaidības koeficients ir 1,2 W/(m²K).

Npk.	Jautājums	Atbilde
3	<p>Lūdzam precizēt griestu siltumizolācijas biezumu 2. daļas ietvaros</p> <p>- Ēkas griestu siltumizolācijas izveide no iekštelpām kā interjera risinājums;</p>	<p>Nolikuma prasības netiek mainītas.</p> <p>Vienlaikus iepirkuma komisija skaidro, ka, nosakot iespējamās energoefektivitātes pasākumus izmantoti šādi dati attiecībā uz Promenādes ielā 1a esošo garāžu:</p> <ul style="list-style-type: none">- Esošais jumts<ul style="list-style-type: none">= Kausētais segums 5 mm;= Izlīdzinošais betons 50 mm;= Esošā siltumizolācija 100 mm;= pārseguma panelis 220 mm. <p>Kopā aprēķina laukums ir 356,9 m² un tā būvelementa siltuma caurlaidības koeficients ir 0,964 W/(m²K).</p> <ul style="list-style-type: none">- Nepieciešamās izmaiņas paredz papildus uzstādīt:<ul style="list-style-type: none">= siltumizolāciju 100mm <p>Tādējādi kopā aprēķina laukums ir 356,9 m² un tā būvelementa siltuma caurlaidības koeficients ir 0,199 W/(m²K).</p>
4	<p>Lūdzam atsūtīt projektu ar rasējumiem un tāmes Excel formātā priekš iepirkuma nr.JŪ 2022/01 ESE, paldies.</p>	<p>Nolikuma prasības netiek mainītas.</p> <p>Vienlaikus iepirkuma komisija skaidro, ka atbilstoši 26.09.2022. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas vēstulē Nr.14-1/2162 norādītajam projekts un rasējumi nav izstrādāti. Ja saskaņā ar tiesību aktu prasībām piedāvātajam risinājumam, tādi ir nepieciešami, tos sagatavo ieinteresētais piegādātājs, iesniedzot piedāvājumu.</p> <p>Attiecībā uz tāmi, lūdzu skatīt nolikuma 12.2. punktu.</p>

Pielikumā:

1. Būves tehniskās inventarizācijas lieta (Promenādes 1a);
2. Būves tehniskās inventarizācijas lieta (Nometņu 5a);
3. 26.09.2022. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas vēstule Nr.14-1/2162.

SIA "Jūrmalas ūdens
Iepirkumu komisijas vārdā,
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs



G. Klīve